

昌江核电厂核安全信息公开(第一季度报告)

一、流出物排放管理

1.1 电厂流出物管控整体情况

放射性气态流出物：2023年第一季度海南昌江核电1、2号机组放射性气态流出物排放满足国家规定的排放限值要求。排放总量均低于各自的生态环境部批复限值，单月排放量未超过年限值的五分之一，连续三个月的排放量未超过年限值的二分之一。

放射性液态流出物：2023年第一季度海南昌江核电1、2号机组放射性液态流出物排放满足国家规定的排放限值要求。排放总量均低于各自的生态环境部批复限值，单月排放量未超过年限值的五分之一，连续三个月的排放量未超过年限值的二分之一。

1.2 放射性气态流出物排放量

表 1：1、2 号机组气载流出物排放情况统计表

类别	1、2 号机组气载流出物				
	惰性气体	碘	粒子	氡	碳-14
优化申请批复值 (Bq)	1.71E+14	9.00E+08	1.40E+08	6.75E+12	4.28E+11
季累计排放量占批复值的百分比	0.38%	1.00%	0.17%	2.74%	15.44%

1.3 放射性液态流出物排放量

表 2：1、2 号机组液态流出物排放情况统计表

类别	1、2 号机组液态流出物		
	氡	碳-14	其余核素
优化申请批复值 (Bq)	6.72E+13	3.14E+10	1.50E+10
季累计排放量占批复值的百分比	14.84%	10.83%	0.84%

二、辐射环境监测数据

2.1 概述

贯穿辐射剂量率连续监测系统按照海南昌江核电厂《环境监测大纲》的要求，以1号反应堆为中心，在10km范围内共设9个固定式γ剂量率连续监测点（分布见图1、图2），目前9个监测点处于正常运行之中。

气溶胶样品分别设置是海尾镇（EC4-7）、三联村（EC4-6）、EM楼（EC4-1）、环境实验室（EC4-5）共4个点位（与固定式γ剂量率连续监测点位重




图 2：厂外固定贯穿辐射剂量率连续监测点

2.2 监测结果

2.2.1 空气吸收剂量率

2023 年第一季度各监测点总体数据获取率为 99.09%。各点位空气吸收剂量率测量值均在正常本底波动范围内。

表 3：海南昌江核电周围空气吸收剂量率连续监测结果（单位：nGy/h）

站点名称	环境辐射剂量率连续监测（nGy/h）	
	测值范围	均值
EC4-1（EM 楼东侧）	127-135	129
EC4-2（制氢站厂房旁）	154-162	157
EC4-3（一号堆场门口）	124-134	127
EC4-4（AS 车库旁）	179-191	183
EC4-5（环境实验室）	140-154	144
EC4-6（三联新村）	120-130	123
EC4-7（海尾镇）	128-139	134
EC4-8（南罗村）	113-128	122
EC4-9（五大老村）	117-135	127

2.2.2 气溶胶

2023 年第一季度气溶胶总 α 、总 β 测量值在正常本底波动范围内。

表 4 海南昌江核电周围地区气溶胶放射性活度浓度（单位：mBq/m³）

站点名称	气溶胶总 α (mBq/m ³)		气溶胶总 β (mBq/m ³)	
	测值范围	均值	测值范围	均值
EC4-1 (EM 楼)	0.053~0.704	0.330	0.881~1.716	1.414
EC4-5 (环境实验室)	0.185~0.299	0.230	0.707~0.903	0.818
EC4-6 (三联新村)	0.037~0.088	0.061	0.410~1.315	0.997
EC4-7 (海尾镇)	0.008~0.066	0.036	0.291~1.889	1.216

2.2.3 海水

2023 年第一季度，取水口 2 月的氡测量值略高于探测限，为 2.51Bq/L，1 月、3 月氡测量值低于探测限；排水口 1、2 月氡测量值均略高于探测限，分别为 4.54Bq/L、2.10Bq/L，3 月测量值低于探测限。2023 年第一季度流出物排放总量未超过所批准的年排放总量的二分之一，第一季度每个月的排放总量也未超过所批准的年排放总量的五分之一，符合审管要求。后续将继续跟踪取、排水口 3H 的活度变化情况。在 γ 谱分析中，取水口、排水口点位 ¹³⁷Cs 及其他 γ 核素测量值均低于探测限。

表 5 海南昌江核电周围地区海水放射性比活度（单位：Bq/L）

样品种类	取样地点	氡取样时间	³ H	海水 γ 核素 取样时间	¹³⁷ Cs 核素	其他核素
海水	取水口	2023.1.17	<1.02	2023.1.17	<0.024	<MDC
		2023.2.7	2.51 ± 0.34	2023.2.7	<0.023	
		2023.3.31	<1.02	2023.3.7	<0.021	
	排水口	2023.1.17	4.54 ± 0.36	2023.1.17	<0.023	
		2023.2.7	2.10 ± 0.34	2023.2.7	<0.024	
		2023.3.31	<1.02	2023.3.7	<0.021	